

13 MAI 2019

ARE Nord-Pas-de-Calais

DDTM NORD
SERVICE INSTRUCTEUR
8 RUE DE BELLE VUE
59042 LILLE

Téléphone : 09 69 32 18 39
Télécopie : 03 21 46 37 77
Courriel : are-nordpasdecals@enedis.fr
Interlocuteur : VANDENBUSSCHE Adrien

Objet : Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme

Villeneuve d'Ascq, le 15/04/2019

Madame, Monsieur,

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'Autorisation d'Urbanisme PC05917919C0003 concernant la parcelle référencée ci-dessous :

Adresse : ANTAR
59282 DOUCHY-LES-MINES
Référence cadastrale : Section C, Parcelle n° 2879/2880/2655
Nom du demandeur : M. LE GUENNEC Mathieu

Pour la puissance de raccordement demandée de 50 kVA triphasé, aucune contribution financière¹ n'est due par la CCU à Enedis. Notre réponse reste valable pendant la durée de validité de l'autorisation d'urbanisme.

En effet, le site étant situé sur la commune de HAULCHIN, celle-ci supportera les coûts des travaux d'extension de réseau via le PC05928819E0004.

Nous vous demandons d'indiquer explicitement sur l'autorisation d'urbanisme la puissance de raccordement pour laquelle ce dossier a été instruit, à savoir 50 kVA triphasé. Si cette puissance de raccordement retenue n'est pas inscrite dans l'autorisation d'urbanisme, et que le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle indiquée ci-dessus, une éventuelle contribution financière pour des travaux de raccordement pourrait être à la charge de la CCU (ou de l'EPCI).

Cette réponse ne précise pas la contribution due par le client à Enedis.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Guillaume LEFRANCQ

Responsable de groupe



¹ Cette contribution financière est définie à l'article L342-11 du code de l'énergie



Plan après raccordement

enedis
L'ELECTRICITE EN RESEAU

CENTRE: 012

Département: 59

Commune(s): DOUCHY-LES-MINES

Référence: PC05917919C0003

Auteur: Adrien Vandenbussche

Echelle: 1:5000

Date d'impression: 15/04/2019

Propriété d'Enedis
Édition graphique d'un plan moyen à échelle inférieure qui peut être
modifié sans préavis. Elle ne peut être ni reproduire ni communiquer à des tiers
ni utilisée à des fins commerciales sans autorisation spécifique
© 2019 ENEDIS

Ce plan ne dispense pas l'utilisateur des procédures DT-001

---	Limites communales
---	Limites de Centre
Tronçon	
HTA BT	
---	Aérien
---	Aérien torsadé
---	Cable souterrain
---	Changement de section
---	Client important BT
I	IACM
Y	IAT
T	ADA
I	IACT
T	Disjoncteur non télécommandé
S	DRR
⊙	Sectionneur
⊙	Poste source
Postes électriques	
⊙	Distribution publique
⊙	Abonné
⊙	Producteur HTA
⊙	Répartition
⊙	DP - Abonné
⊙	Transformateur HTA - HTA
⊙	Producteur HTA - Abonné
⊙	DP - Producteur HTA - Abonné

