



**REPONSE A L'AVIS DU SDIS**  
**PROJET PHOTOVOLTAÏQUE DE JEUMONT**  
**PC N°0593242000004**

### 3-2 Des points d'eau devront être répartis de telle manière que la distance entre le panneau photovoltaïque le plus éloigné du Point d'Eau Incendie (PEI) n'excède pas 400 mètres

Afin d'adapter l'implantation de la centrale photovoltaïque à cette prescription, Neoen a modifié l'implantation de la citerne et en a ajouté une seconde. Elles seront ainsi placées au centre et à l'Est de la centrale afin de réduire la distance aux panneaux les plus éloignés et le long de la voirie afin de faciliter leur accès (voir plan ci-dessous). Conformément au règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie et aux échanges avec le Lieutenant Demol du SDIS 59, les emplacements des deux citernes garantissent une distance inférieure à 400 mètres des panneaux photovoltaïques les plus éloignés ainsi qu'une aire d'aspiration de 40m².



Plan d'implantation modifié en fonction des recommandations du SDIS 59



	Clôture
	Voie périphérique 5m
	Citernes 120 m³
	Clôture

