

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
14/06/2018	Hoet V.	SO	SO	
08/12/2016	Fretin S.	Non	Oui	

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique à 60 m3/h (bars)	Pression dynamique secondaire à 30 m3/h (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
14/06/2018	11:20:00	4	3.5			204
08/12/2016	15:25:00	3.8	3.4			184

Date	Type	Commentaire
14/06/2018	GRAISSAGE	
08/12/2016	BOUCHON UNIVERSEL DN 65 2	
08/12/2016	GRAISSAGE	



Type	Poteau incendie
Adresse	124, ROUTE DE VALENCIENNES
Date de pose	
Diametre	100
Marque	SMHM
Statut	Public
Pression	Sans objet
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	14/06/2018
Disponibilité	Oui



FEIGNIES (59225)
PRISE INCENDIE N° : 6



Type	Poteau incendie
Adresse	ROUTE DE VALENCIENNES
Date de pose	01/06/2005
Diametre	100
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Sans objet
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	08/06/2018
Disponibilité	Oui



Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
08/06/2018	Hoet V.	Non	SO	
23/11/2016	Frein S.	Non	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique à 60 m3/h (bars)	Pression dynamique secondaire à 30 m3/h (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
08/06/2018	11:45:00	3.8	2.5			149
23/11/2016	10:15:00	3.5	2.1			144

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
08/06/2018	GRAISSAGE	
23/11/2016	GRAISSAGE	