



Le Directeur,
Chef du Corps Départemental,

FERME VANDENBROUCKE
Messieurs André et Samuel VANDENBROUCKE
2320 Route de Bray Dunes
59670 WINNEZEELE

G1/PRS/RB/CD/20/344
Affaire suivie par : Adjudant Guillaume COUPE
☎ : 03.28.69.78.56
email : guillaume.coupe@sdis59.fr

Lille, le 28 AOUT 2020

Objet : Reconnaissance opérationnelle initiale
P.J. : Rapport de visite de reconnaissance opérationnelle initiale


Conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie, le SDIS du Nord a effectué le 07 août 2020, la reconnaissance opérationnelle initiale des Points d'Eau Incendie implantés sur votre exploitation agricole.

Cette reconnaissance a consisté à vérifier le caractère opérationnel de ces points d'eau et à l'issue de les définir comme Points d'Eau Incendie (PEI). Les caractéristiques opérationnelles de ces points d'eau ont bien été constatées et le SDIS les intégrés dans sa base de données comme PEI privés sous les numéros n°VAN01 et VAN02.

Il vous appartient de garantir le caractère opérationnel de ces P.E.I., en assurant leurs entretiens et toute réparation nécessaire quant à leurs accès, leurs signalisations et leurs volumes d'eau utile et de réaliser leurs contrôles techniques (évaluation de la capacité du PEI) tous les 3 ans.

Toute anomalie rendant ces P.E.I. indisponibles devra être immédiatement signalée au Centre de Traitement de l'Alerte de Villeneuve d'Ascq 03.28.34.80.99 (fax) ou cta.vill@sdis59.fr (email).

Pour le Directeur Départemental et par délégation,
Le Chef du Groupement Prévision


RB Lieutenant-colonel Benoit MARTIN

Copie : Madame le Maire de WINNEZEELE
Monsieur le Chef CIS STEENVOORDE
NOREADE CASSEL