
Annexes au dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement

Annexe n° 4

Note de calcul du bassin de confinement



Rubrique 2710-2



Demandeur :
SIAVED
5 Route de Lourches
59282 DOUCHY LES MINES



Etablissement faisant l'objet de la demande :
DECHETERIE d'ANICHE
Rue Jean Jaurès prolongée
59580 ANICHE

 CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS D'EAUX INCENDIE		Fascicule 9E.12.50.10
Référentiel : Document D9A du CNPP, août 2004		
Utilisation du fichier :		
Remplir les cases grises		
Dossier :		
Dechèterie ANICHE		
Besoins pour la lutte extérieure	Résultat du document D9 : (besoin en m ³ /h * 2 heures minimum)	120
		+
Moyens de lutte intérieure contre l'incendie	Sprinklers	Volume réserve intégrale de la source principale en m ³ ou besoin X durée théorique maxi de fonctionnement
	Rideaux d'eau	Besoins X 90 min
	RIA	A négliger
	Mousse HF et MF	Débit de solution moussante X temps de noyage (en général 15 à 25 min)
	Brouillard d'eau et autres systèmes	Débit X temps de fonctionnement requis
		+
Volumes d'eau liés aux intempéries	10L/m ² de surface de drainage	35
	Surface de drainage (m ²)	3500
		+
Présence de stock de liquides	20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume	0
	Local	volume de liquide contenu en m ³
	0	0
		=
Volume total de liquide à mettre en rétention en m ³		155