



# Pièce jointes au dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement

## PIECE JOINTE n° 7

### Demande de dérogations

#### Rubrique 2710-2



Demandeur :  
SIAVED  
5 Route de Lourches  
59282 DOUCHY LES MINES



Etablissement faisant l'objet de la demande :  
DECHETERIE de DENAIN  
Route d'Haveluy  
59220 DENAIN

- **Demande de dérogation à l'Arrêté du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement**

### Demande de dérogation concernant le désenfumage

Article 14 de l'arrêté du 26 mars 2012				
<p><b>Désenfumage.</b></p> <p>Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.</p> <p>Ces dispositifs sont à commandes automatique ou manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :</p> <p>2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m<sup>2</sup> ;</p> <p>A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m<sup>2</sup> sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.</p> <p>En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.</p> <p>Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.</p> <p>Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.</p>	X			<p><b>Le local déchets dangereux n'est pas équipé de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur en toiture.</b></p> <p><b>Le local déchets dangereux est doté d'une porte grillagée en partie haute uniquement (grillage similaire aux rideaux métalliques des magasins) permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie (demande de dérogation)</b></p>

Le guide de conception des déchèteries / Intégration de la santé et de la sécurité au travail édité par l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) / document référence ED 6143 de juillet 2018 indique en page 40 (note de bas de page) pour le stockage des déchets dangereux :

20. Un dispositif de désenfumage (naturel ou mécanique) n'est requis que pour les locaux aveugles de plus de 100 m<sup>2</sup>.

*(voir documents INRS-ED 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)*

et ED 753, Stockage et transfert de produits chimiques dangereux.

22. Les conteneurs à huile double peau, avec rétention intégrée et jauge, sont considérés comme abrités des intempéries. Néanmoins, c'est aussi la protection et le confort des usagers/opérateurs qu'il convient de prendre en compte.

Dans le cas présent, le local de stockage des déchets dangereux (avec murs coupe feu) a une surface d'environ 35m<sup>2</sup>. Ainsi selon le document INRS, la mise en place d'un désenfumage naturel ou mécanique n'est pas requise.

- Le local déchets dangereux a une superficie de 34,98m<sup>2</sup>. La surface grillagée de la porte est de 0,40m de haut \* 2,00m de large soit 0,8m<sup>2</sup>. 0,8m<sup>2</sup> représente 2,28% de 34,98m<sup>2</sup>.
- Le local où sera localisée la borne à huiles usagées a une superficie de 13,20m<sup>2</sup>. La surface grillagée de la porte est de 0,40m de haut \* 2,00m de large soit 0,8m<sup>2</sup>. 0,8m<sup>2</sup> représente 6,06% de 13,20m<sup>2</sup>.



Local en cours de construction avec grillage en partie haute des portes (photographie prise à la déchèterie de ERRE en 2020)



Local déchets dangereux DENAIN (juillet 2021)