

ARRIVÉE DDTM/DTL - ADS  
13 MAI 2019

ARE Nord-Pas-de-Calais

DDTM NORD  
8 RUE DE BELLE VUE-CS 90007  
SERVICE INSTRUCTEUR  
59042 LILLE CEDEX

Téléphone : 09 69 32 18 39  
Télécopie : 03 21 46 37 77  
Courriel : are-nordpasdecalais@enedis.fr  
Interlocuteur : COIN Jules

Objet : Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme  
Villeneuve d'Ascq, le 15/04/2019

Madame, Monsieur,

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'Autorisation d'Urbanisme PC05958919C0002 concernant la parcelle référencée ci-dessous :

Adresse : ANTAR  
59224 THIAIT  
Référence cadastrale : Section C , Parcelle n° 2496/3414/3416/3418  
Nom du demandeur : LE GUENNEC MATHIEU

Pour la puissance de raccordement demandée de 50 kVA triphasé, aucune contribution financière<sup>1</sup> n'est due par la CCU à Enedis. Notre réponse reste valable pendant la durée de validité de l'autorisation d'urbanisme.

En effet, le site étant situé sur la commune de HAULCHIN, celle-ci supportera les coûts des travaux d'extension de réseau via le PC 05928819E0004.

Nous vous demandons d'indiquer explicitement sur l'autorisation d'urbanisme la puissance de raccordement pour laquelle ce dossier a été instruit, à savoir 50 kVA triphasé. Si cette puissance de raccordement retenue n'est pas inscrite dans l'autorisation d'urbanisme, et que le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle indiquée ci-dessus, une éventuelle contribution financière pour des travaux de raccordement pourrait être à la charge de la CCU (ou de l'EPCI).

Cette réponse ne précise pas la contribution due par le client à Enedis.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Guillaume LEFRANCQ  
Responsable de Groupe

<sup>1</sup> Cette contribution financière est définie à l'article L342-11 du code de l'énergie





Plan après raccordement

