

Le Directeur,
Chef du Corps Départemental,

Madame le Maire
Hôtel de Ville
Place Charles DE GAULLE
BP71079
59606 FEIGNIES

Références : G4/PREVISION/OD/JLS/AH n° 005 096

Affaire suivie par : Adjudant-Chef Jean Luc SOUFFLET

☎ : 03.27.09.94.58

① : 06.72.94.79.43

FAX : 03.27.09.94.50

Email : jsoufflet@sdis59.fr

le 16 AVR. 2019

OBJET : Reconnaissance opérationnelle des points d'eau incendie (PEI)

PJ : Rapport de reconnaissance opérationnelle n°43 du CIS MAUBEUGE

Conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI), le SDIS a effectué la reconnaissance opérationnelle n° 43 consistant exclusivement à contrôler l'existence, l'accessibilité, la signalisation et le fonctionnement des PEI.

Je vous prie de trouver ci-joint le rapport consécutif à ces visites faisant état, notamment, des éléments suivants :

-Nombre de Point(s) d'Eau Incendie vérifié(s) : **12** dont indisponible(s) : **0**

-Nombre de Point(s) d'Eau dont le débit est inférieur à 30m³/h sous 1 bar : **0**

Il appartient au service public de DECI ou au propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.

Concernant les changements de disponibilité des PEI, le service public de DECI ou le propriétaire doit informer sans délai le Centre de Traitement de l'Alerte de « Villeneuve d'Ascq 03.28.34.80.99 (fax), cta.vill@sdis59.fr » ou de « Le Quesnoy 03.27.20.80.99 (fax), cta.lequesnoy@sdis59.fr ».

Le service Prévision du Groupement Territorial n°4 reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Pour le Directeur Départemental et par délégation,
Le Chef du Groupement Prévision,
 **Lieutenant-colonel Benoit MARTIN** 

Rapport de reconnaissance opérationnelle N° 43 effectué par

le CIS MAUBEUGE

PEI N°111 - POTEAU D'INCENDIE DE 100

- Adresse : RUE EDOUARD FOLLENS -FEIGNIES

Contrôlé le : 19/03/2019 État : **DISPONIBLE** Débit : 120 m3/h sous 1 bar

Anomalies : - Poteau pas à niveau

- N° de PEI inexistant

- Nombre de fixation manquante liant le bouchon (choix 1 2 3) : 3

- Nombre de bouchon manquant (choix 1 2 3) : 3 Diamètre : 2x65mm,1x100mm

PEI N°09 - POTEAU D'INCENDIE DE 100

- Adresse : RUE EDOUARD FOLLENS -FEIGNIES

Contrôlé le : 19/03/2019 État : **DISPONIBLE** Débit : 125 m3/h sous 1 bar

Anomalies : - Poteau pas à niveau

- N° de PEI inexistant

- Nombre de fixation manquante liant le bouchon (choix 1 2 3) : 2

- Nombre de bouchon manquant (choix 1 2 3) : 2 Diamètre : 65mm

PEI N°08 - POTEAU D'INCENDIE DE 100

- Adresse : RUE EDOUARD FOLLENS -FEIGNIES

Contrôlé le : 19/03/2019 État : **DISPONIBLE** Débit : 160 m3/h sous 1 bar

Anomalies : - N° de PEI inexistant

- Les demi raccords poteau ne sont pas dirigés côté chaussée

- Nombre de fixation manquante liant le bouchon (choix 1 2 3) : 3

- Nombre de bouchon manquant (choix 1 2 3) : 1 Diamètre : 65mm

PEI N°07 - POTEAU D'INCENDIE DE 100

- Adresse : RUE EDOUARD FOLLENS -FEIGNIES

Contrôlé le : 19/03/2019 État : **DISPONIBLE** Débit : 180 m3/h sous 1 bar

Anomalies : - N° de PEI inexistant

- Les demi raccords poteau ne sont pas dirigés côté chaussée

- Nombre de fixation manquante liant le bouchon (choix 1 2 3) : 3

- Nombre de bouchon manquant (choix 1 2 3) : 3 Diamètre : 2x65mm,1x100mm

PEI N°18 - POTEAU D'INCENDIE DE 100

- Adresse : 2 RUE DES FONDS SAINT-JACQUES -FEIGNIES

Contrôlé le : 19/03/2019 État : **DISPONIBLE** Débit : 196 m3/h sous 1 bar

Anomalies : - N° de PEI inexistant

PEI N°85 - POTEAU D'INCENDIE DE 100

- Adresse : RUE DES FONDS SAINT-JACQUES -FEIGNIES

Contrôlé le : 19/03/2019 État : **DISPONIBLE** Débit : 142 m3/h sous 1 bar

Anomalies : - N° de PEI inexistant

- Nombre de fixation manquante liant le bouchon (choix 1 2 3) : 3

- Nombre de bouchon manquant (choix 1 2 3) : 1 Diamètre : 65mm