N
O
E
S

Limite de propriété

Talutage
géomembrane

Bassin de tamponnement
des eaux pluviales
1400 m3

35.00 m

Portail

Fosse de relevage
débit de fuite 2l/s/ha (5.8l/s)

11%

4 Silos de stockage
des intrants
non couverts

Séparation des silos
murs mobiles
STOMOS Béton

Débourbeur-
déshuileur

Vanne d'isolement

Nieuw Gracht

Préfosse 10 m3 +
pompe de relevage

Aire de lavage

Zone bétonnée

Talutage arboré
h = +2 m

Epurateur

Préfosse 1

Préfosse 2

Poste HTA

Rampe d'accès

Hangar de stockage
des intrants solides
couvert

CH4

H2S

Injection gaz

3 PLACES DE STATIONNEMENT
NON COUVERTES

Torchère

Chaudière

Poste GRDF

Pot à
condensats

Incorporateur

Pont bascule

Bureau/Sanitaires

Fosse
septique

Post-digesteur
couvert

Digesteur
couvert

Local
technique

Soupape

Soupape

Pompe de relevage

ACCES
AU SITE

Portail coulissant

Réserve
Incendie
120 m3

Stockage digestat liquide
couvert

Plateforme de stockage
digestat en béton couverte

Séparateur
de phase

Puits de pompe

Aire de pompage du digestat

Portail

Légende

- ATEX Zone 1
- ATEX Zone 2
- Détecteur gaz
- Détecteur fumée
- Arret d'urgence
- Extincteur
- Stationnement pompiers

Accès D11

Ressources & Développement Environnement

SAS FLANDRE BIOGAZ

Plan des zones à risque

DATE : 22/07/2021

Ech : 1/750