








BLOCS-PORTES BATTANTS mcr ALPE à 1 vantail EI120 (CF 2H)
DORMANT INTERIEUR, CHARNIERES 3D EN ACIER INOX (STANDARD)



DETAIL A



DETAIL B



PROCES VERBAL DE RECEPTION

A.I.TEC.

Agence : A.I.TEC.
Rue 1 468 Rue de la Couronne de Bierne
Rue 2
CP et Ville 59380 BERGUES
N° de tel : 03 28 20 17 20
N° de fax : 03 28 20 17 19

CLIENT FACTURE

ADRESSE D'INSTALLATION

☐ Idem client facturé

Nom ou raison sociale : DIFRAMA (SAS)

Adresse : ZI Rue du Mont Templemars

CP et Ville : 59139 NOYELLES LES SECLIN

Installation conforme au DEVIS N° : XP 20170918-3-V6
n° dossier : 17-CAINGNA

Nom ou raison sociale : DIFRAMA (SAS)

Adresse : ZI Rue du Mont Templemars

CP et Ville : 59139 NOYELLES LES SECLIN

du : 16/10/2017

RECEPTION DE L'INSTALLATION

☐ Détection intrusion ☐ Vidéosurveillance ☒ Détection incendie ☐ C.M.S.I ☐ Contrôle d'accès ☐ Autres

Déclaration délivrée :

☐ Déclaration de conformité avec annexe ☐ Déclaration de conformité sans annexe ☐ Déclaration d'installation

☐ Sans réserve. ☐ Assortie des réserves suivantes, qui devront être levées pour le :/...../.....

REMARQUES A.I.TEC.

RESERVES du Client

RECEPTION DES SERVICES SOUSCRITS

☐ Sans réserve. ☐ Maintenance et/ou Télémaintenance ☐ Télésurveillance

☐ Assortie des réserves suivantes, qui devront être levées/...../.....

REMARQUES A.I.TEC.

RESERVES du Client

Fournir le DOE

pour la mise à disposition
Incendie / Alarme / ECS

RESPONSABILITES

A dater de ce jour, le client assure l'entière responsabilité de l'installation, y compris l'ensemble des obligations de l'utilisateur. Le client déclare avoir reçu la notice d'exploitation du système avec mention des possibilités d'accès au système, l'ensemble de la documentation (1) et la formation nécessaire à la bonne utilisation de son installation.

L'installation fournie ce jour demeure la propriété exclusive de A.I.TEC. jusqu'au complet règlement de celle-ci par le client.

Si un contrat de télésurveillance a été établi entre le client et Delta Télésurveillance, il est rappelé au client que l'installation peut être prise en compte uniquement si les consignes et la liste des personnes à contacter ont été transmises au centre de télésurveillance.

Si la prestation d'intervention physique sur alarme Delta Télésurveillance a été souscrite avec le contrat de télésurveillance, l'appel à l'intervenant ne sera effectué qu'à compter de la date de raccordement au centre de télésurveillance plus 7 jours

	Date	Signature(s)
PV de formation annexée au Dossier d'Ouvrage Exécuté		
Remise du Dossier d'Ouvrage		
Remise PV des levées de réserves		

Fait à : Noyelles les 09/11/18 La durée de garantie (2) est fixée à un an, jusqu'au
Caingna

Pour A.I.TEC	Pour le Client
Nom du signataire : Qualité du signataire : CACHET ET SIGNATURE	Nom du signataire : Qualité du signataire : CACHET ET SIGNATURE
A.I.TEC. 468 rue de la couronne de Bierne 59380 BERGUES 03 28 20 17 20 SAS au capital de 230 000 € 391 734 696 R.C. Bureaux	DIFRAMA SAS Zone Industrielle de Seclin 25a rue du mont de templemars 59139 Noyelles les seclin Maire de Noyelles les seclin

(1) : dans le cadre d'installations multiples et/ou complexes, voir bordereau de transmission de dossier

(2) : la garantie ne s'applique que sur le matériel neuf fourni et installé par A.I.TEC.

Domaine 7	Détection automatique d'incendie SDI et CMSI
DECLARATION DE CONFORMITE OU D'INSTALLATION AU REFERENTIEL APSAD R7	

Cette installation est enregistrée sous le numéro 18011

Titulaire de la certification Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service* de validation d'installation de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n° 057/8817.F7 Nom (ou raison sociale) AITEC NORD INCENDIE 468 RUE DE LA COURONNE DE BIERNE 59380 BERGUES Représentée par M. PHILIPPE LE GUYADER
--

NE RENSEIGNER QU'UNE SEULE DES DECLARATIONS CI-DESSOUS (N7 OU DC7 OU DECLARATION D'INSTALLATION)

apsad	DECLARATION DE CONFORMITE AU REFERENTIEL APSAD R7 AVEC SURVEILLANCE TOTALE	N7
Déclarons sur l'honneur que l'installation de détection automatique d'incendie décrite ci-contre, mise en service le 08/11/2018 et réceptionnée le 09/11/2018 a été <input checked="" type="checkbox"/> réalisée <input type="checkbox"/> modifiée <input type="checkbox"/> validée par nous-mêmes (selon conditions définies dans le référentiel particulier de certification R7) conformément au référentiel APSAD R7, édition Offre n° XP20170918-3-V8 en date du 16/10/2017 A BERGUES le 13/11/2018 Signature et cachet de l'entreprise A.I.T.E.C.		

apsad	DECLARATION DE CONFORMITE AU REFERENTIEL APSAD R7 AVEC SURVEILLANCE PARTIELLE OU LOCALE	DC7
Déclarons sur l'honneur que l'installation de détection automatique d'incendie décrite ci-contre, mise en service le 08/11/2018 et réceptionnée le 09/11/2018 a été <input type="checkbox"/> réalisée <input type="checkbox"/> modifiée <input type="checkbox"/> validée par nous-mêmes (selon conditions définies dans le référentiel particulier de certification R7) conformément au référentiel APSAD R7, édition Surveillance <input type="checkbox"/> partielle <input type="checkbox"/> locale Offre n° A en date du 16/10/2017 A BERGUES le 13/11/2018 Signature et cachet de l'entreprise		

DECLARATION D'INSTALLATION	
Cette installation présente des écarts au référentiel APSAD R7 (écarts listés ci-contre)	
Déclarons sur l'honneur que l'installation de détection automatique d'incendie décrite ci-contre, mise en service le 08/11/2018 et réceptionnée le 09/11/2018 a été <input type="checkbox"/> réalisée <input type="checkbox"/> modifiée <input type="checkbox"/> validée par nous-mêmes (selon conditions définies dans le référentiel particulier de certification R7) conformément au référentiel APSAD R7, édition FEVRIER 2014 avec les écarts décrits ci-contre Surveillance <input type="checkbox"/> totale <input checked="" type="checkbox"/> partielle <input type="checkbox"/> locale A BERGUES le 13/11/2018 Signature et cachet de l'entreprise :	

Remplir le cadre ci-contre SVP (Caractéristiques de l'installation - Ecart éventuels)

Établissement objet de l'installation

Installation (décrite ci-contre) réalisée dans l'établissement suivant :

Nom (ou raison sociale) DIFRAMA

Rue du Mont de Templemars 59139 NOYELLES LES SECLIN

Caractéristiques de l'installation de détection automatique d'incendie

Nature de l'activité principale fabrication conditionnement et vente de produits chimiques pour automobile

Description de la surveillance

Principaux constituants de l'installation :

☒ SDI ☐ alarme évacuation ☒ CMSI ☐ télésurveillance ☐ extinction automatique

L'installation a fait l'objet d'une vérification du niveau de performance : ☒ oui ☐ non

Les opérations suivantes ont été sous-traitées

Tirage de câble, pose et raccordement détecteur

Écarts observés par rapport au référentiel APSAD R7 (cadre réservé à une déclaration d'installation)

La description des écarts est formalisée en annexe au présent document

(référence , nombre de pages)

Nous assurons qu'un dossier technique complet (référence 17-LuvinaA indice A) dont le contenu est indiqué dans le référentiel APSAD R7 a été remis à notre client.

La visite de vérification de conformité a été effectuée par X. PATIN

en présence du client représenté par : Monsieur PREVOST le 09/11/2018

Cette déclaration doit être dûment signée par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service d'installation de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie et établie en 4 exemplaires :
 - 1 exemplaire conservé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service
 - 1 exemplaire transmis au secrétariat de la certification APSAD de service
 - 2 exemplaires transmis au client dont 1 transmis par lui à l'assureur.
 Dix ans maximum après sa mise en service, il est préconisé de réaliser un audit de conformité complet de l'installation de détection incendie avec le référentiel APSAD R7 en vigueur à la date correspondante.

PROCES VERBAL DE RECEPTION

A.I.TEC.

Agence : A.I.TEC.
Rue 1 468 Rue de la Couronne de Bierne
Rue 2
CP et Ville 59380 BERGUES
N° de tel : 03 28 20 17 20
N° de fax : 03 28 20 17 19

CLIENT FACTURE

ADRESSE D'INSTALLATION

☐ Idem client facturé

Nom ou raison sociale : DIFRAMA (SAS)

Adresse : ZI Rue du Mont Templemars

CP et Ville : 59139 NOYELLES LES SECLIN

Installation conforme au DEVIS N° : 31472 ind B
n° dossier : 16/31472

Nom ou raison sociale : DIFRAMA (SAS)

Adresse : ZI Rue du Mont Templemars

CP et Ville : 59139 NOYELLES LES SECLIN

du : 22/06/2016

RECEPTION DE L'INSTALLATION

☐ Détection intrusion ☐ Vidéosurveillance ☒ Détection incendie ☐ C.M.S.I ☐ Contrôle d'accès ☐ Autres
Déclaration délivrée : Extinction mousses
☐ Déclaration de conformité avec annexe ☐ Déclaration de conformité sans annexe ☐ Déclaration d'installation
☐ Sans réserve. ☐ Assortie des réserves suivantes, qui devront être levées pour le :

REMARQUES A.I.TEC.

RESERVES du Client

chefs de département Boitiers
Noyelles Vaux extinc. mousses (NR)
identif. accès de Robin Abouin

RECEPTION DES SERVICES SOUSCRITS

☐ Sans réserve. ☐ Maintenance et/ou Télémaintenance ☐ Télésurveillance
☐ Assortie des réserves suivantes, qui devront être levées

REMARQUES A.I.TEC.

RESERVES du Client

RI 0605.
Fournir le DOE

Chaque jour de la semaine
2 Télé Sprinklers
Revoir BASAN et eau
TOUTES ROUSSE OUSSE

RESPONSABILITES

A dater de ce jour, le client assure l'entière responsabilité de l'installation, y compris l'ensemble des obligations de l'utilisateur. Le client déclare avoir reçu la notice d'exploitation du système avec mention des possibilités d'accès au système, l'ensemble de la documentation (1) et la formation nécessaire à la bonne utilisation de son installation.

L'installation fournie ce jour demeure la propriété exclusive de A.I.TEC. jusqu'au complet règlement de celle-ci par le client.

Si un contrat de télésurveillance a été établi entre le client et Delta Télésurveillance, il est rappelé au client que l'installation peut être prise en compte uniquement si les consignes et la liste des personnes à contacter ont été transmises au centre de télésurveillance.

Si la prestation d'intervention physique sur alarme Delta Télésurveillance a été souscrite avec le contrat de télésurveillance, l'appel à l'intervenant ne sera effectué qu'à compter de la date de raccordement au centre de télésurveillance plus 7 jours

	Date	Signature(s)
PV de formation annexée au Dossier d'Ouvrage Exécuté		
Remise du Dossier d'Ouvrage		
Remise PV des levées de réserves		

Fait à : Noyelles les Seclins le 09/04/18. La durée de garantie (2) est fixée à un an, jusqu'au

Nom du signataire : Qualité du signataire : CACHET ET SIGNATURE	Nom du signataire : Qualité du signataire : CACHET ET SIGNATURE
A.I.TEC. 468 rue de la couronne de Bierne 59380 BERGUES 03 28 20 17 20 SAS au capital de 230 000 € 391 734 696 R.C.C. Bordeaux	DIFRAMA SAS Zone Industrielle de Soelin 25a rue du Mont de templemars 59139 Noyelles les seclin Mail: diframa@nordnet.fr

Le client reconnaît avoir reçu un exemplaire de ce procès verbal, du dossier technique et du code confidentiel de Télésurveillance le cas échéant

(1) : dans le cadre d'installations multiples et/ou complexes, voir bordereau de transmission de dossier

(2) : la garantie ne s'applique que sur le matériel neuf fourni et installé par A.I.TEC.

Procès-verbal de mise en service

Client : DIFRAMA

Heure d'arrivée : 10h

Lieu de l'intervention : Noyelle-les-Seclin

Heure de départ : 12h45

Date : 04/09/2017

N° Série pompe : 9973317287

N° Série moteur : 1431309

N° Série armoire : B110862

Nature de l'intervention

Mise en service du groupe motopompe et d'une pompe jockey ;

Courbe de pompe effectuée.

Observations :

Fournitures :



☒ Mise en service

☐ Intervention sous garantie

☐ Intervention facturable

L'installation est laissée en état de marche, l'ensemble des équipements, vannes, pompes, ... sont laissées dans leur position de fonctionnement nominal (automatique et manuel) prêts à être utilisés.

☐ OUI

☒ NON

	Industrie Services International	Client
Nom et Prénom	GRYBEK gaël	
Signature et tampon	<p>I.S.I. Industrie Services International 3 bis, rue Préau - 02130 Villers/Fère Tél : (0)953 141 124 email : isi.isi02@gmail.com RCS : 520 184 078</p>	



Industrie. Services. international

MISE EN SERVICE D'UN GROUPE MOTOPOMPE

SKID N° :

SITE : DIFRAMA

DATE : 04/09/2017

LOCALITE : Noyelle Les Seclin

MOTEUR

MARQUE : IVECO TYPE : N67MNTF 42.00 NUMERO DE SERIE : 1431309
CH : 173 KW : 129 VITESSE : 2600 T/min

ARANGEMENT :

PRESSION DE REFROIDISSEMENT : 2,4 Bars

PRESSION D'HUILE PENDANT LES ESSAIS A 100% DE DEBIT : 8 Bars

TEMPERATURE D'EAU PENDANT LES ESSAIS A 100% : 82,9 °C

POMPE A INJECTION

MARQUE : STANADYNE TYPE : D6 DB4429-5977 NUMERO DE SERIE : 17170628
TYPE DE POMPE :

☐ DIRECT

☒ ROTATIVE

☐ EN LIGNE

ACCOUPEMENT

MARQUE : KTR TYPE : Couronne caoutchouc ALIGNEMENT : OK

ARMOIRE

NORME : NFPA

MARQUE : TORNATECH **TYPE :** GPD-12-220 **NUMERO DE SERIE :** B110862

DEFAULT :

SECTEUR	OK	NON AUTOMATIQUE	OK
CHARGEUR N°1	OK	NON DEMARRAGE	OK
CHARGEUR N°2	OK	MARCHE MOTEUR	OK
BATTERIE N°1	OK	TEMPERATURE HAUTE EAU MOTEUR	OK
BATTERIE N°2	OK	PRESSON HUILE BASSE	OK
LIGNE DEMARREUR	NA	SURVITESSE	OK

INSTRUMENTATION

MARQUE : TORNATECH **TYPE :** VIZITOUCH **VOLTS :** 12 Volts

CHARGEURS

MARQUE : TORNATECH **TYPE :** 1BAT004 **NUMERO DE SERIE :**
AMPERE : 10 A **VOLTS :** 12 V

BATTERIES

MARQUE : HUITRIC **TYPE :** DS 139 G **PUISSANCE :** 1050 A
CAPACITE : 180AH **TAILLE :** 520x220x220 mm

SEQUENCES DE DEMARRAGE

REGLAGE : 10,5 Bars **NOMBRE :** 15 s **MARCHE :** 15 s
ARRET : ☐ **DEMARRAGE PAR :** PRESSOSTATS
CAPTEUR ☐
MARQUE : **TYPE :**

POMPE

MARQUE : KSB **TYPE :** ETNF 150-125-315 **NUMERO DE SERIE :** 9973817287

HAUTEUR : 117 mètres

DEBIT : 320 m³/h

VITESSE : 2539 T/min

COURBE

	T/min	Pression d'aspiration	Pression de refoulement	Débit
0%	2681	13,5	+0,63	0
80%	2644	12,1	+0,3	256
100%	2631	12	+0,29	320
120%	2613	10,8	+0,22	384
130%	2606	10,4	+0,2	416
140%	2602	9,8	+0,9	448
150%	2594	9,1	+0,15	480

CIRCUIT DE REROIDISSEMENT

RADIATEUR 

RAMPE DE REFROIDISSEMENT 

TAILLE DE LA RAMPE : 1''1/2

TAILLE DU FILTRE : 1''1/2

TYPE DE VANNE : Hydraulique

TAILLE DE LA VANNE : 1''1/2