

Réponses aux remarques DREAL relatif au courrier du 26 Novembre 2021

Dossier d'enregistrement

Remarques DREAL	Réponses DIFRAMA
<p>Les compléments apportés au dossier montrent que les prescriptions des articles 11.1.I et 11.1.IV de l'arrêté ministériel du 01/06/2015 ne sont pas totalement respectées, contrairement à ce qui est indiqué en pages 5 et 6 de la pièce jointe n°6 « justificatif du respect de l'arrêté ministériel 4331 ».</p> <p>En effet en ce qui concerne le 11.1.I, la bande incombustible n'est pas présente au droit des voûtes d'éclairage en toiture au sud de la cellule 2 et fait moins de 5 mètres par endroit</p>	<p>Des bandes incombustibles de 5 m ont en fait été positionnées en sous-toiture à l'intérieur des cellules afin de correspondre à cette dimension de 5 m et répondre à la prescription. Une photo sera jointe au dossier en pièce jointe n°32.</p>
<p>En ce qui concerne le 11.1.IV, les trappes de désenfumage sont à moins de 7 mètres des murs REI120.</p> <p>Par conséquent, soit une demande d'aménagement de prescription est réalisée avec proposition de mesures compensatoires, soit le dossier indique que la prescription sera respectée. A noter que le projet d'arrêté d'enregistrement n'accordera pas de délai de mise en conformité. Les pages 5 et 6 de la pièce jointe n°6 sont à modifier en conséquence.</p> <p>En cas de demande d'aménagement de prescription, le formulaire CERFA doit être corrigé et la pièce jointe n°7 « justification des aménagements demandés par l'exploitant » présentée au dossier.</p>	<p>La Société DIFRAMA s'engage à déplacer et à mettre en place 4 nouvelles trappes de désenfumage à 7 m des murs séparatifs coupe-feu de manière à être conforme aux prescriptions. Vous trouverez en pièce jointe n°32 une représentation dans la zone distant de 7 m l'emplacement futur de ces exutoires.</p>
<p>- Remarque n°1 : le plan des réseaux de tuyauteries des réservoirs de liquides inflammables de la PJ n°36 ne permet pas de justifier le respect de la prescription de l'article 15.II.E. de l'arrêté ministériel.</p> <p>En effet, cette représentation ne fait pas apparaître la présence de vannes de pied de bac au droit de chaque réservoir de liquide inflammable, commandables à distance et à fermeture automatique en cas d'incendie dans la rétention. Toutefois il est bien noté que DIFRAMA se conformera à cette prescription.</p>	<p>Le plan des réseaux de tuyauteries sera complété et remplacé en pièce jointe n°36 afin de faire apparaître les vannes en pied de réservoirs.</p>